

# ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC  
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHJECHISCHE REPUBLIK  
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE  
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lísem 129/2, 171 02 Praha 8 - Troja

## CERTIFIKÁT

č.: 1190206

**Výrobek:** Rozváděčové skříně

**Typ:** RS, R, RSM (viz příloha)

**Jmenovité hodnoty:** IP30D, IP54, IP30

**Objednatel:** Kovopol Industry, a.s.  
Konská 196, 739 61 Třinec, Česká republika

**Výrobce:** Kovopol Industry, a.s.  
Konská 196, 739 61 Třinec, Česká republika

**Obchodní značka:**

**Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.:** 910555-01/01 ze dne: 29.03.2019

**Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:**

ČSN EN 62208 ed.2:12 čl. 4, 6.2, 6.3, 9.3, 9.4, 9.7, 9.8.1.2, 9.8.2, 9.11, 9.13.2.1, 9.13.2.2, 9.13.3, 9.14

**Jiné údaje:**

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 910555 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

**Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 118/2016 Sb. v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro EU Prohlášení o shodě podle zákona č. 90/2016 Sb. o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, v platném znění.**

**Platnost certifikátu je omezena do:** 30.04.2022

02.04.2019

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček  
Vedoucí certifikačního orgánu



910555-01