

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHJECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, Troja, 182 00 Praha 8

CERTIFIKÁT

č.: 1260233

Výrobek: Rozváděčová skříň, skříně pro rozvodnice

Typ: R (varianty viz příloha)

Jmenovité hodnoty: IP66, IK10, venkovní a vnitřní provedení

Objednatel: Kovopol Industry, a.s.
Konská 196, 739 61 Třinec, Česká republika

Výrobce: Kovopol Industry, a.s.
Konská 196, 739 61 Třinec, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 260363-01/01 ze dne: 11.06.2026

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN EN IEC 62208 ed. 3:2024

Jiné údaje:

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 260363 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Platnost certifikátu je omezena do: 14.06.2029

15.06.2026

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu

razítko



260363-01

R**TYP R**

TYP R	Š	V	H	TYP R	Š	V	H
R 231,5	200	300	150	R 572,5	500	700	250
R 331,5	300	300	150	R 662	600	600	200
R 341,5	300	400	150	R 662,5	600	600	250
R 342	300	400	200	R 682	600	800	200
R 442	400	400	200	R 682,5	600	800	250
R 452	400	500	200	R 683	600	800	300
R 452,5	400	500	250	R 693	600	900	300
R 462	400	600	200	R 6102,5	600	1000	250
R 462,5	400	600	250	R 6122,5	600	1200	250
R 552	500	500	200	R 883	800	800	300
R 552,5	500	500	250	R 8103	800	1000	300
R 562	500	600	200	R 8123	800	1200	300
R 572	500	700	200	R 8153	800	1500	300

