

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHIECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, Troja, 182 00 Praha 8

CERTIFIKÁT

č.: 1260340

Výrobek: Rozváděče RD, RDN

Typ: RD, RDN (viz příloha)

Jmenovité hodnoty: 400/230 V AC, 1000 A, 50 Hz, do 30 kA, IP20

Objednatel: Kovopol Industry, a.s.
Konská 196, 739 61 Třinec, Česká republika

Výrobce: Kovopol Industry, a.s.
Konská 196, 739 61 Třinec, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 261940-01/01 ze dne: 02.09.2026

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN EN IEC 61439-5 ed. 3:2024

Jiné údaje:

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 261940 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Platnost certifikátu je omezena do: 06.09.2029

07.09.2026

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu



261940-01