

# ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC  
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHJECHISCHE REPUBLIK  
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE  
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, 171 02 Praha 8 - Troja

## CERTIFIKÁT

č.: 1220200

**Výrobek:** Rozváděčové skříně

**Typ:** RS, R, RSM (viz příloha)

**Jmenovité hodnoty:** IP30D, IP54, IP30

**Objednatel:** Kovopol Industry, a.s.  
Konská 196, 739 61 Třinec, Česká republika

**Výrobce:** Kovopol Industry, a.s.  
Konská 196, 739 61 Třinec, Česká republika

**Obchodní značka:**

**Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 220667-01/01 ze dne: 25.04.2022**

**Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:**  
ČSN EN 62208 ed. 2:12 čl. 6, 9.3, 9.4, 9.7, 9.8.1.2, 9.8.2, 9.11, 9.13, 9.14

**Jiné údaje:**

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 220667 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

*(Pozn.: norma označená \* není v rozsahu akreditace)*

**Platnost certifikátu je omezena do: 27.04.2025**

28.04.2022

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček  
Vedoucí certifikačního orgánu



razítko



220667-01

**Seznam typů rozváděčů**

**Výrobek:**

Rozváděčová skříň  
Skříň 19" rozvodnice nástěnné  
Skříň 19" rozváděče

Skříň rozvodnice  
Skříň rozvodnice

**Typ:**

RS 2063 až RS 2125  
R 6 UP až R 15 UP, R 6 UP 2 až R 15 UP 2  
RS 15 UP 6x6 až RS 45 UP 6x6  
RS 15 UP 8x8 až RS 45 UP 8x8  
R 231,5 až R 8123  
RSM 15 UP 6x6 až RSM 47 UP 8x8

