

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFIKÁT

č.: 1180084

Výrobek: Rozváděče RST SVS-B, RST SVS-P

Typ: RST-06../4.35-SVS-B, RST-10../4.35-SVS-B
(varianty viz příloha)

Jmenovité hodnoty: 230/400 V, 50 Hz, IP 43/00, 1000 A, 630 A

Objednatel: Kovopol Industry, a.s.
Konská 196, 739 61 Třinec, Česká republika

Výrobce: Kovopol Industry, a.s.
Konská 196, 739 61 Třinec, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 704706-01/01 ze dne: 23.01.2018

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN EN 61439-2 ed.2:12, ČSN EN 61439-1 ed.2:12

Jiné údaje:

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 704706 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 118/2016 Sb. v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro EU Prohlášení o shodě podle zákona č. 90/2016 Sb. o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, v platném znění.

Platnost certifikátu je omezena do: 31.01.2021

14.02.2018

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu



razítko



* C E R / 1 1 8 0 0 8 4 *

704706-01